

Obec : Čejkovice

březen 2013

Parametr	jednotka	hodnota
teplota	°C	10,00
oxid chloričitý	mg/l	0,04
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0
termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0
enterokoky	KTJ/100ml	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	0
barva	mg/l Pt	3,2
zákal	ZF(t)	0,0
absorbance 254 nm,1 cm		0,039
pH		8,08
konduktivita	mS/m	74,7
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	1,44
vápník+hořčík(tvrdost)	mmol/l	3,22
vápník	mg/l	100
hořčík	mg/l	17,5
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	4,15
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,04
amonné ionty	mg/l	0,00
dusitany	mg/l	0,000
dusičnany	mg/l	2,9
železo	mg/l	0,000
mangan	mg/l	0,00
chloridy	mg/l	46,8
sírany	mg/l	121

Přepočet tvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)