

Obec : Kyjov

duben 2013

Parametr	jednotka	hodnota
teplota	°C	9,70
oxid chloričitý	mg/l	0,06
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0
termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0
enterokoky	KTJ/100ml	0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	2
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	4
barva	mg/l Pt	7,3
zákal	ZF(t)	1,2
absorbance 254 nm,1 cm		0,069
pH		7,58
konduktivita	mS/m	60,5
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	1,92
vápník+hořčík(tvrdost)	mmol/l	2,68
vápník	mg/l	81,7
hořčík	mg/l	15,6
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	3,20
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,06
amonné ionty	mg/l	0,00
dusitany	mg/l	0,000
dusičnany	mg/l	4,3
železo	mg/l	0,16
mangan	mg/l	0,00
chloridy	mg/l	30,4
sírany	mg/l	113

Přepočet tvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)