

Parametr	jednotka	hodnota
teplota	°C	18,00
oxid chloridový	mg/l	0,08
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0
termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml	0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0
enterokoky	KTJ/100ml	0
počet kolonií při 36 °C	KTJ/ml	0
počet kolonií při 22 °C	KTJ/ml	0
barva	mg/l Pt	0,0
zákal	ZF(t)	0,0
absorbance 254 nm, 1 cm		0,021
pH		7,16
konduktivita	mS/m	73
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,67
vápník+hořčík (tvrdost)	mmol/l	4,33
vápník	mg/l	139
hořčík	mg/l	20,8
kys. neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	7,19
zás. neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,80
amonné ionty	mg/l	0,00
dušitaný	mg/l	0,000
dušičnaný	mg/l	23,8
železo	mg/l	0,000
mangan	mg/l	0,00
chloridy	mg/l	31,4
sírany	mg/l	82,6

*Přepočet tvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)*

*hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)*