Obec : Labuty **únor 2014**

Parametr	jednotka	hodnota	limit
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	15	max.20
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	6	max.200
barva	mg/l Pt	0,0	max.20
zákal	ZF(t)	0,0	max.5
absorbance 254 nm,1 cm		0,017	max.0,08
pH		7,94	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	63,1	max.125
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,94	max.3,0
vápník+hořčík(tvrdost)	mmol/l	3,1	min.2,0
vápník	mg/l	89	
hořčík	mg/l	21,3	
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	3,32	
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,04	
amonné ionty	mg/l	0,00	max.0,50
dusitany	mg/l	0,000	max.0,50
dusičnany	mg/l	6,9	max.50
železo	mg/l	0,000	max.0,20
mangan	mg/l	0,00	max.0,050
chloridy	mg/l	31,6	max.100
sírany	mg/l	101	max.250

Přepočet tvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)

hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)