

Obec : Vřesovice

prosinec 2015

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	9,6	
oxid chloričitý	mg/l	0,00	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
termotolerantní koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	12	max.40
barva	mg/l Pt	0,0	max.20
zákal	ZF(t)	0,0	max.5
absorbance 254 nm,1 cm		0,017	max.0,08
pH		8,03	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	63,9	max.125
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,97	max.3,0
amonné ionty	mg/l	0,00	max.0,50
dusitany	mg/l	0,000	max.0,50
dusičnany	mg/l	7,9	max.50
železo	mg/l	0,000	max.0,20
mangan	mg/l	0,00	max.0,050