

Parametr	jednotka	hodnota	limit
teplota	°C	18,7	
oxid chloritý	mg/l	0,05	
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max.0
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max.0
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max.0
po ty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	1	max.40
po ty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	5	max.200
barva	mg/l Pt	1,6	max.20
zákal	ZF(t)	0,0	max.5
absorbance 254 nm,1 cm		0,021	max.0,08
pH		7,52	6,5 - 9,5
konduktivita	mS/m	77,4	max.125
chem. spot eba kyslíku manganistanem	mg/l	0,49	max.3,0
vápník+hořčík(tvrdość)	mmol/l	3,61	min.2,0
vápník	mg/l	117	
hořčík	mg/l	17,2	
kys.neutralizační kapacita do pH 4,5	mmol/l	4,38	
zás.neutralizační kapacita do pH 8,3	mmol/l	0,05	
amonné ionty	mg/l	0,00	max.0,50
duřitany	mg/l	0,000	max.0,50
duřiny	mg/l	14,1	max.50
železo	mg/l	0,015	max.0,20
mangan	mg/l	0,00	max.0,050
chloridy	mg/l	36,9	max.100
sířany	mg/l	135	max.250

*Pepřet tvrdosti (vápník + hořčík) v mmol na °N (dH)*

*hodnota v mmol/l x 5,6 = tvrdost ve °N (dH)*